

 <b>Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sintine Pompası</b> <b>Makinesi / Teçhizatı Bakım - Onarım Talimatı</b>	<b>Döküman No:</b>	TBMYO.TL.0024
	<b>Yayın Tarihi:</b>	19.08.2019
	<b>Revizyon Tarihi:</b>	
	<b>Revizyon No:</b>	
	<b>Sayfa:</b>	1/1

**Kullanım Alan :** SU ÜRÜNLER Bölümü Atölyesi/Laboratuvar/Derslii **Sorumlu :** Hasan O. MAMOLU

SIRA NO	TALMATLAR
1	Motorun tüm parçaları sadece bir tek doğru bağlanabilme özelliğine sahiptir. Motorun bakımı, ayarlanması ve montajı sırasında uygun bağlantı şekillerini değiştirmeyiniz. Bağlantı elemanları üzerinde yapılan müdahalelerde motorun bağlantı şekillerine ve çalışma prensibine uygun müdahaleler yapınız.
2	Motorun tasarım ve üretiminde verimlilik ve güvenlik esaslarına uygun parça ve donanımlar seçilmiştir. Motorun bakım, ayarlama ve montajında arızalı parçaların değiştirilmesi gereksinimi doğarsa; değişecek parçaları cihaz üzerindeki orijinal parçaların yenisi ile değiştiriniz. Farklı parça ve donanımların kullanılması makinenin güvenliğini azaltır.
3	Her türlü bakım işleminden önce pompa elektrik bağlantısını kesiniz.
4	Pompanın bakım ve onarımı sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.
5	Her 12 ayda bir yetkili servis tarafından kontrol edilip, periyodik bakım yapılmalıdır. Aşınan parçalar değiştirilmelidir
6	Pompa motoru ve elektriksel donanım ve bağlantıların izolasyonu her ay kontrol edilmeli, dış koşullardan (su, nem, güneş ve hava şartlarından) korunmalıdır.
7	Koruma panosu mevcut ise kontaktör, termik ve röleler yetkili servislerce kontrol edilmelidir. (Su, nem, güneş ve hava şartlarından korunmalıdır.)
8	Pompanız çalışırken titreşim ve gürültü olup olmadığını periyodik olarak kontrol edilmelidir
9	Toplu tip çekvalf 6 ayda bir temizlenmelidir
10	Tesisat ağırlığı pompayı etkilememelidir
11	Motor yüksek akım çekiyorsa ve normalden çok ısınıyorsa çalıştırılmamalıdır. Motorun ve elektrik tesisatının kontrolü için servis çağırılmalıdır.
12	Elektrik donanımı 6 ayda bir yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
13	Motor uzun süre kullanılmayacaksa ayda bir defa kısa çalıştırılmalıdır.
14	Pompanın periyodik bakımı yetkili servis tarafından yılda bir kez yapılmalıdır.



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sintine Pompası  
Makinesi / Teçhizatı Bakım - Onarım Talimatı

Döküman No:	TBMYO.TL.0024
Yayın Tarihi:	19.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	2/2

15

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....  
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Müdür

MZA